

浜松市消防局における奏功事例

浜松市消防局

平成26年4月、専用住宅において、放火により、屋外の可燃物から出火し、居間の掃き出し窓のガラスの下部が受熱により破損し、屋内のカーテンに燃え移ったもので、帰宅した家人が発見したとき

は、火災は鎮火していた。

居間には、レースカーテンと遮光カーテンが閉め切った状態であったが、遮光カーテンは、防炎のものを使用していたことから、延焼拡大せず自然鎮火した。



レースカーテンの焼損状況



防炎カーテンの焼損状況



室内のカーテン状況