

防災品奏効事例

～舞台緞帳焼損火災の事例～

東京消防庁

日本防災協会では、防災品の使用と適切な初期消火行動などにより、火の勢いと延焼拡大を抑え、ご自身の安全と建物の被害をくい止めた事例を紹介しています。

今回は東京消防庁管内での奏効事例をご紹介します。

- 1 出火時期
平成28年 3 月
- 2 構造用途・出火箇所
耐火造 4 / 0 学校 2 階 舞台部
- 3 出火原因
体育館の舞台部に設けられた、点灯中の仮設照明器機と緞帳が接触し出火した
もの
- 4 奏効概要
緞帳 1 枚のほか、内壁若干等が焼損する火災でしたが、防災性能を有する緞帳
を使用していたため火災の拡大を防ぎ、適切な初期消火により延焼を最小限に食
い止めることができました。



舞台部の状況



焼損状況